


Husets energianvändning



Energideklaration för Garvaregatan 8B , Norrköping.

■ Detta hus använder 124 kWh/m² och år, varav el 11 kWh/m².

Liknande hus 116 – 142 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är utan anmärkning.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2012-02-23 av:

Andreas Grenestam , Ventilationsystem Mikael Qvist AB